

Postępowanie LUKS/20/2020

Załącznik nr 1 do wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Instalacja klimatyzacji – parametry techniczne urządzeń do zamontowania przy realizacji zadania objętego postępowaniem LUKS/20/2020

W trosce o komfort podczas pracy, w pomieszczeniach z jednostkami ściennymi należy zastosować jednostki z 6 stopniową regulacją w celu obniżenia poziomu ciśnienia akustycznego oraz większej energooszczędności.

Wytyczne akustyczne oraz energetyczne dla dobranych jednostek ściennych:

- moc chłodnicza/moc grzewcza – maks. poziom ciśn. akustycznego (mute/low/mid-L/mid/mid-H/high) – pobór mocy elektrycznej:
- 1,1 kW – 22/26/27/28/30/31/30 dB(A) ; – 12 W
- 2,8 kW – 22/26/29/32/35/37 dB(A) ; – 20 W
- 3,6 kW – 24/30/33/35/37/40 dB(A) ; – 25 W

Wytyczne akustyczne oraz energetyczne dla dobranych jednostek kasetonowych:

- moc chłodnicza/moc grzewcza – maks. poziom ciśn. akustycznego (low/mid/high) – pobór mocy elektrycznej:
- 2,2 kW – 25/30/34 dB(A) ; maksymalny pobór mocy w trybie chłodniczym – 25 W
- 2,8 kW – 25/30/35 dB(A) ; maksymalny pobór mocy w trybie chłodniczym – 25 W
- 4,5 kW – 27/34/38 dB(A) ; maksymalny pobór mocy w trybie chłodniczym – 35 W

Ze względu na ograniczoną przestrzeń maksymalne wymiary jedn. wewn. kasetonowych [mm]:

- 1,1 kW – 268 x 840 x 203 (wys. x szer. x gł.)
- 2,8 kW – 268 x 840 x 203 (wys. x szer. x gł.)
- 3,6 kW – 268 x 840 x 203 (wys. x szer. x gł.)

Współczynnik EER $\geq$ 3,2

Współczynnik COP $\geq$ 4,2

Ze względu na ograniczoną przestrzeń maksymalne wymiary jedn. zewn:

1080 x 1428 x 480 (wys. x szer. x gł.)