



Lider Usług
Komunalno-Samorządowych
Spółka z o. o.

z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
ul. Wiosny Ludów 3, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. 61 285 40 68,
sekretariat@luks-sroda.pl www.luks-sroda.pl

Środa Wielkopolska, 30.12.2020 r.

Postępowanie LUKS/22/2020

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:
Wykonanie okładzin ściennych i posadzkowych w budynku socjalno-biurowym w ramach zadania pt. „Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo garażowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym i infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego w 63-000 Środa Wlkp przy ul. Nad Strugą dz. nr ewid. 3885 - Gmina Środa Wlkp

Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (dalej PZP), w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający podaje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

W związku z ogłoszonym przetargiem dot. : Wykonanie okładzin ściennych i posadzkowych w budynku socjalno-biurowym w ramach zadania pt. „Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garażowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym i infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego w 63-000 Środa Wlkp przy ul. Nad Strugą dz. nr ewid. 3885. Gmina Środa Wlkp., prosimy o podanie grubości wylewki samopoziomującej pod wykładziny dywanowe oraz PCV .

Odpowiedź

Pod wykładziny należy wykonać wylewki samopoziomujące o grubości zapewniającej jeden poziom między wykładziną (PCV, DYWANOWĄ), a płytkami. Szacowana grubość dla wykładziny PCV to ~ 13mm, a dla wykładziny dywanowej ~ 8mm